Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в Кабанском районе
Октябрьская ул., д. 2, с.Кабанск, 671200
тел.: 8(301-38) 43-2-51; Факс: 8 (301-38) 43-2-51
E-mail:kaban@03.rospotrebnadzor.ru, http: //www.03.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия

от 28 ноября 2022 г № 25
с.Кабанск
(место выдачи предписания)

Специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе Гнеушевым Владимиром Вячеславовичем
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при рассмотрении отчета о выполнении предписания №48 от 29.11.2021г. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Шигаевская средняя общеобразовательная школа» МО «Кабанский район» Республики Бурятия ИНН 0309005798, ОГРН 1020300666616. Юридический адрес: 671204, Республика Бурятия, Кабанский район, с.Шигаево, ул.Школьная 2А выданного по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия внеплановой выездной проверки от 12 ноября 2021г № 71 в отношении МАОУ «Шигаевская СОШ», ходатайства от МАОУ «Шигаевская СОШ» (вх.№13.1/432-22 от 24.11.2022г.) о продлении срока исполнения Предписания от 29.11.2021г. №48.
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения ст. ст. 10, 17, 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
1. В нарушение требований п.75 Главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» регламентирующего, что качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам, качественной признается питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием систем водоснабжения, если при установленной частоте контроля в течение года не выявлены: превышения уровней гигиенических нормативов по микробиологическим (за исключением ОМЧ, ОКБ, ТКБ, Escherichia coli), паразитологическим, вирусологическим показателям, уровней вмешательства по радиологическим показателям; превышения уровней гигиенических нормативов ОМЧ, ОКБ, ТКБ и Escherichia coli в 95% и более проб, отбираемых в точках водоразбора, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год; превышения уровней гигиенических нормативов органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ более, чем на величину ошибки метода определения показателей., фактичекски вода питьевая систем централизованного водоснабжения (распределительная сеть) проба №№ 49320 в объёме проведённых испытаний не соответствует требованиям цветность 21,9+4,4 градусов, при величине допустимого уровня не более 20 градусов; мутность по формазину 8,2+1,6 ЕФМ, при величине допустимого уровня не более 2,6 ЕФМ; вкус и привкус 3 балла, при величине допустимого уровня не более 2 балла; перманганатная окисляемость 5,4+0,5 мг/дм3, при величине допустимого уровня не более 5 мг/дм3
(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.8 Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 (ред. от 10.11.2022) "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля"

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Шигаевская средняя общеобразовательная школа» МО «Кабанский район» Республики Бурятия ИНН 0309005798, ОГРН 1020300666616. Юридический адрес: 671204, Республика Бурятия, Кабанский район, с.Шигаево, ул.Школьная 2А
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В соответствие требованиям ст. 19 ФЗ -52 от 30.03.1999г, п.75 Главы IV СанПиН 2.1.3684-21, принять меры по приведению качества питьевой воды в соответствие гигиеническим нормативам, безвредной по химическому составу и с благоприятными органолептическими свойствами.

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе: **до «1» сентября 2023 г.**
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Шигаевская средняя общеобразовательная школа» МО «Кабанский район» Республики Бурятия в лице директора Хамуевой Ларисы Анатольевны.
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.
(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Кабанском районе		В.В.Гнеушев
лжность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «28» ноября 2022г. _____ Л.А.Хамуева
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:_____